

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/12920/2021/JADU  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/46016/2021/OSÚP/JADU  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 57910  
VYŘIZUJE: Dufková Jana  
TEL.: 354 228 220  
E-MAIL: jana.dufkova@mu-sokolov.cz  
  
DATUM: 13. 05. 2021

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), tímto oznamuje ve smyslu § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

#### možnost převzít následující písemnost:

-oznámení o zahájení územního řízení - na stavbu: "Dolní Rychnov, SO, Revoluční ulice - kabely kNN" na pozemcích parcelní číslo 79, 86/3, 88, 98, 99/2, 110, 112, 130/1, 131/1, 131/2, 132, 158/2, 158/3, 160, 161, 168, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 180/1, 229, 231, 233, 249, 251/1, 251/2, 253/1, 253/3, 253/4, 253/5, 254/1, 257/5, 258/1, 310, 314, 315/1, 328/1, 861/10, 1096 v katastrálním území Dolní Rychnov

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát **Valerie Čubarová**, nar. dne 15.01.1921, trvale bytem Příčná č.p. 339, Dolní Rychnov – zemřela.

Dědicové si mohou zásilku vyzvednout v kanceláři č. A. 3.15 – 3. patro na Městském úřadě v Sokolově.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov, Obecní úřad Dolní Rychnov (§ 25 odst. 3 správního řádu).** Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Jana Dufková  
referent odboru stavebního a územního plánování

#### **Obdrží:**

Obecní úřad Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpxr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov (podatelna k vyvěšení)

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

---

ČÍSLO SPISU: SUP/12920/2021/JADU  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/46014/2021/OSÚP/JADU  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 57908  
VYŘIZUJE: Dufková Jana  
TEL.: 354 228 220  
E-MAIL: jana.dufkova@mu-sokolov.cz  
  
DATUM: 13. 05. 2021

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), tímto oznamuje ve smyslu § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

#### **možnost převzít následující písemnost:**

-oznámení o zahájení územního řízení - na stavbu: "Dolní Rychnov, SO, Revoluční ulice - kabely kNN" na pozemcích parcelní číslo 79, 86/3, 88, 98, 99/2, 110, 112, 130/1, 131/1, 131/2, 132, 158/2, 158/3, 160, 161, 168, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 180/1, 229, 231, 233, 249, 251/1, 251/2, 253/1, 253/3, 253/4, 253/5, 254/1, 257/5, 258/1, 310, 314, 315/1, 328/1, 861/10, 1096 v katastrálním území Dolní Rychnov

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát **Juraj Lopatka**, nar.dne 14.05.1912, trvale bytem Revoluční č.p. 31, Dolní Rychnov, Dolní Rychnov – zemřel.

Dědicové si mohou zásilku vyzvednout v kanceláři č. A. 3.15 – 3. patro na Městském úřadě v Sokolově.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov, Obecní úřad Dolní Rychnov (§ 25 odst. 3 správního řádu).** Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Jana Dufková  
referent odboru stavebního a územního plánování

#### **Obdrží:**

Obecní úřad Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpvr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov (podatelna k vyvěšení)

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/12920/2021/JADU  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/43838/2021/OSÚP/JADU  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 55226  
VYŘIZUJE: Dufková Jana  
TEL.: 354 228 220  
E-MAIL: jana.dufkova@mu-sokolov.cz

DATUM: 11. 05. 2021

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,** kterého zastupuje **Elektroprojekce Vincibr s.r.o., Martin Vincibr - jednatel, IČ 280 50 207, Sadovská 60, Vysoká, 362 63 Dalovice** (dále jen "žadatel") podal dne 08.02.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

#### **Dolní Rychnov, SO, Revoluční ulice - kabely kNN**

(dále jen "stavba") na pozemcích parcelní číslo 79, 86/3, 88, 98, 99/2, 110, 112, 130/1, 131/1, 131/2, 132, 158/2, 158/3, 160, 161, 168, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 180/1, 229, 231, 233, 249, 251/1, 251/2, 253/1, 253/3, 253/4, 253/5, 254/1, 257/5, 258/1, 310, 314, 315/1, 328/1, 861/10, 1096 v katastrálním území Dolní Rychnov

Vzhledem k tomu, že stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti dle § 86 stavebního zákona, vyzval podle § 86 odst. 4 stavebního zákona žadatele, aby nejpozději do 30.04.2021 odstranil nedostatky a doložil : *okótovat situační výkres ; v průvodní a souhrnné technické zprávě opravit dotčené pozemky; vyjádření správců sítí : Elektrárna Tisová; GasNet Služby; Obec Dolní Rychnov - VO; Policie ČR - elektronické sítě; ČD Telematika; závazné stanovisko Krajského úřadu KK - odbor životního prostředí a zemědělství - CHLÚ (Ing. Raška); závazné stanovisko MěÚ Sokolov - OSÚP - památková péče; souhlas dle § 17 vodního zákona - MěÚ Sokolov - odbor životního prostředí - vodoprávní orgán; dopravní řešení po dobu výstavby-odsouhlasené Policií ČR DI Sokolov; pokud se u nadzemního vedení na pozemcích p.č.79, 1096, 88 a 861/4 kú. Dolní Rychnov nejedná o výměnu (§ 79 odst.2 písm.s) stavebního zákona, pak předchází samotnému umístění – povolení výjimky z § 24 odst.1 Vyhlášky č. 501/2006Sb.; Rozhodnutí OÚ Dolní Rychnov – pro umístění sítí do tělesa komunikace; souhlasy vlastníků dotčených pozemků na situaci dle § 184a) stavebního zákona (Štrbová – p.č. 176/2, Kos Petr a Kosová Olga – p.č. 98; Bečvářová – p.č.175/2; Obec Dolní Rychnov - 79, 88, 112, 130/1, 131/1, 131/2, 132, 158/3, 168, 174/1, 175/1, 176/1, 180/1, 251/2, 253/1, 253/3, 253/5, 254/1, 257/5, 258/1, 328/1, 861/10, 1096; vše v katastrálním území Dolní Rychnov).* Stavebník doložil chybějící doklad dne 23.04.2021.

#### **Popis záměru:**

Jedná se o novou stavbu trvalého charakteru. Účelem stavby je výměna nevyhovujícího holého nadzemního vedení NN distribuční soustavy NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za kabelové uložené v zemi. Celková délka kabelových tras distribuční sítě NN je cca 1720m. Délka přípojek je cca 360m Stavba nebude členěna na žádné etapy.

Pro uložení kabelů NN do země budou provedeny ve volném terénu výkopy 0,35x0,80m (š x hl). V místech uložení kabelu NN pod vjezdy na parcely a při křížení komunikace bude proveden výkop 0,5 x 1,2m (š x hl) a kabel bude zatažen do obetonované trubky PE 110 tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození kabelu. Ve volném terénu bude kabel uložen do pískového lože výšky min. 8cm pod i nad kabelem a bude zakryt výstražnou fólií.

Při křížem potoka, budou kabel uloženy do ocelových trubek uložených z boku můstků a lávek a to v takové výšce, aby nezmenšovaly propustnost pod můstky či lávkami. Trubky budou uloženy skrze kamenné opěrné

zdi a k tělesu mostu budou připevněny pomocí objímkových příchytok připevněných k mostu pomocí hmoždinek, stejně jako jsou připevněny stávající chráničky na mostě. Ve stávajícím rozvaděči NN trafostanice SO\_0123 Dolní Rychnov - U Potoka budou z vývodů 03, 04 a 06 odpojeny stávající kabely, které napájejí rušené nadzemní vedení NN a na uvolněné vývody budou připojeny kabely nového rozvodu NN.

Na vývod 03 (250A) stávajícího rozvaděče NN trafostanice SO\_0123 bude připojen nový kabel AYKY-J 3x240+120, který bude uložen v zemi a povede přímo až do stávající rozpojovací skříně R59, kde bude ukončen na uvolněném vývodu 01, v němž je osazena zkratková propojka  $I_n=400A$ . Na vývodu 04 stávajícího rozvaděče NN trafostanice SO\_0123 bude na jističi nastavena hodnota  $I_r=200A$  a na jistič bude připojen nový kabel AYKY-J 3x120+70, který bude uložen v zemi a bude smyčkován v nových přípojkových skříních č.127, 74 a 75, umístěných v oplocení či před oplocením parcel stávajících odběratelů, a bude ukončen ve stávající rozpojovací skříně R2 (SR822) na vývodu 01, do něhož budou vloženy pojistky 3x PN2- 250A.

Na vývodu 06 stávajícího rozvaděče NN trafostanice SO\_0123 bude na jističi nastavena hodnota  $I_r=220A$  a na jistič bude připojen nový kabel AYKY-J 3x120+70, který bude uložen v zemi a bude smyčkován v nových přípojkových skříních č. 303, 222, 221, 3, 2, 144 a 475, umístěných v oplocení či před oplocením parcel stávajících odběratelů, a bude ukončen v nové rozpojovací skříně R57 (SR522) na vývodu 03, do něhož budou vloženy pojistky 3x PN2-224A.

Do vývodu 02 nové rozpojovací skříně R57 (SR522) budou vloženy pojistky 3x PN2-100A a bude z něho vyveden kabel AYKY-J 3x120+70, který bude uložen do země a v zemi povede přes nové přípojkové skříně č.16 a 145 (ve kterých bude smyčkově připojen) až do nové přípojkové skříně č.146, kde bude ukončen.

Do vývodu 04 nové rozpojovací skříně R57 (SR522) budou vloženy pojistky 3x PN2-100A a bude z něho vyveden kabel AYKY-J 3x120+70, který bude uložen do země a v zemi povede přes novou přípojkovou skříně č.339 (ve které bude smyčkově připojen) až do nové rozpojovací skříně R58 (SS100), kde bude rovněž připojen smyčkovým způsobem, aby mohl pokračovat do stávající rozpojovací skříně R44, kde bude ukončen na vývodu 03, z něhož bude nejprve odpojen stávající kabel AYKY 4x16 napájející stávající nadzemní přípojku pro č.p.314. Stávající kabel AYKY 4x16 bude přeložen do nové skříně R58, ze které bude nyní č.p.314 napájeno. Vývod 03 ve stávající rozpojovací skříně R44 zůstane rozpojen.

Do vývodu 02 stávající rozpojovací skříně R34 (EK73) budou vloženy pojistky 3xPN2-160A a bude z něho vyveden kabel AYKY-J 3x120+70, který bude uložen v zemi ve společném výkopu s kabelem AYKY-J 3x240+120 (vedoucím do R59) a bude smyčkován v nových přípojkových skříních č. 32, 48, 31, 118 a 23, umístěných v oplocení či před oplocením parcel stávajících odběratelů, a bude ukončen v nové rozpojovací skříně R1 (SR622) na vývodu 04, do něhož budou vloženy pojistky 3x PN2-160A.

Do vývodu 02 nové rozpojovací skříně R1 (SR622) budou vloženy pojistky 3x PN2-125A a bude z něho vyveden kabel AYKY-J 4x70, který bude uložen do země a povede do nové rozpojovací skříně R26 (SV101) umístěné na stávajícím betonovém opěrném bodě č.10, kde bude smyčkově připojen a bude v zemi dál pokračovat až k místu, kde původně stál demontovaný opěrný bod č.442. Zde bude pomocí kabelové spojky spojen se stávajícím kabel AYKY 4x70 vedoucím do přípojkové skříně č.4. Do skříně R26 (SV101) budou vloženy pojistky 3x PNI-100A a bude z něho vyvedeno vedení AES 4x16, které povede od stávajícího betonového opěrného bodu č.10 na stávající betonový opěrný bod č.11, kde na něj bude připojen stávající kabel vedoucí do stávající přípojkové skříně č. 27.

Do vývodu 03 nové rozpojovací skříně R1 (SR622) budou vloženy pojistky 3x PN2-200A a bude z něho vyveden kabel AYKY-J 3x120+70, který v zemi povede do stávající rozpojovací skříně R59 (SR522), kde bude ukončen na volném vývodu 04, do něhož se osadí pojistky 3x PN2-200A. Do vývodu 05 nové rozpojovací skříně R1 (SR622) budou vloženy pojistky 3x PN2-63A a bude z něho vyveden kabel AYKY-J 4x35, který bude uložen do země a v zemi povede až do nové přípojkové skříně 5.57, kde bude ukončen.

Do vývodu 06 nové rozpojovací skříně R1 (SR622) budou vloženy pojistky 3x PN2-40A a bude do něho přepojen zkrácený stávající kabel, který byl původně připojen v rušené pojistkové skříně X5 a vedoucí do elektroměrového rozvaděče objektu č.p.473.

Z nových přípojkových skříní kabelového rozvodu pak budou kabely CYKY-J 4x10 připojeny stávající elektroměrové rozvaděče jednotlivých odběratelů.

Na základě požadavku Národního památkového ústavu sděleného ve vyjádření NPU- 342/9453/2017, výrok - bod 1, budou nově osazované přípojkové a rozpojovací skříně osazeny do zděných pilířů omítnutých hlazenou omítkou s vhodným krycím nátěrem v tradičních odstínech (např. světle šedá či okrová). Příznána budou pouze plastová dvířka. Přípojkové skříně budou v provedení xx/NVEtP-C a rozpojovací skříně v provedení XX/NVW2.

**Pro demontáž stávajícího holého nadzemní vedení v ulicích Revoluční (od č.p.146 po čp.57), Náměstí (od TS SO\_0123 po čp.75) a U Kapra (od č.p.152 po čp.11), které je tvořeno vodiči AlFe, demontáž nadzemní přípojky NN z vodičů AlFe, AES a kabelů AYKYz; demontáž pojistkových skříní umístěných na opěrných bodech v jednotlivých objektech; demontáž opěrných bodů - betonových sloupů, střešníků a konzol bude vydáno samostatné povolení stavebního úřadu.**

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně upouští od ústního jednání a místního šetření.

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námítky účastníků řízení musí být uplatněny **ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 3.15 Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování (v době vyhlášeného nouzového stavu - úřední dny Po a St 9,00 – 11,00 a 14,00 - 17.00 hodin).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 78, 81/2, 81/3, 81/7, 81/8, 82, 86/2, 97/1, 97/2, 111, 113/2, 118, 119/1, 120, 121, 122, 125, 128, 136, 159, 169, 174/2, 175/4, 230, 232, 234, 235, 250/1, 250/2, 251/3, 253/2, 255, 308, 309, 312, 315/2, 326, 327, 328/3, 352, 861/4, 861/11 v katastrálním území Dolní Rychnov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Rychnov č.p. 30, č.p. 127, č.p. 222, č.p. 75, č.p. 3, č.p. 144, č.p. 475, č.p. 475, č.p. 61, č.p. 245, č.p. 145, č.p. 278 a č.p. 27

### **Poučení:**

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhopvat jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad upozorňuje navrhovatele, že před vydáním rozhodnutí je nutno zaplatit správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm.f) ve výši 20000,- Kč; pol. 17 odst.1 písm.e) ve výši 1000,- Kč a pol.17 odst.1 písm. h) ve výši 3000,- Kč - **úhrnem 24000,00 Kč** dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Doklad o zaplacení správního poplatku je nutno předložit stavebnímu úřadu před vydáním rozhodnutí. Poplatek lze uhradit převodním příkazem na účet Komerční banky a.s. Sokolov č.19-521 391/0100, variabilní symbol 41 361 nebo složenkou či na pokladně Městského úřadu Sokolov.

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 3 pracovních dnů po stanoveném termínu (15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení). Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Jana Dufková  
referent odboru stavebního a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Městského úřadu Sokolov, Obecního úřadu Dolní Rychnov** (§ 25 odst.3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád v platném znění - dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce, bude oznámení vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup na tzv. "elektronické úřední desce (§ 25 odst. 2 správního řádu ).

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2021 ..... Sejmuto dne: 29. 5. 2021 .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

  
**OBCENÍ ÚŘAD**  
REVOLUČNÍ UL. 303 ①  
356 04 DOLNÍ RYCHNOV

### Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě, dle § 87 odst.1 stavebního zákona )

a) žadatel (dodejky - doručuje se jednotlivě)

1. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy  
místo podnikání: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Elektroprojekce Vincibr s.r.o., sídlo: Sadovská č.p. 60, Vysoká, 362 63 Dalovice

b) obec, na jímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dodejky - doručuje se jednotlivě)

2. Obec Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpvr  
sídl: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov

Účastníci podle § 85 odst,2 písm.a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě podle § 87 odst. 1 stavebního zákona)

3. Pavel Matejka, Revoluční č.p. 146, 356 04 Dolní Rychnov
4. Gabriela Macháčková, Revoluční č.p. 57, 356 04 Dolní Rychnov
5. Petr Kos, Revoluční č.p. 23, 356 04 Dolní Rychnov
6. Olga Kosová, Revoluční č.p. 23, 356 04 Dolní Rychnov
7. Marie Gardošová, Revoluční č.p. 118, 356 04 Dolní Rychnov
8. Tomáš Lopatka, Revoluční č.p. 31, 356 04 Dolní Rychnov
9. Hermína Lopatková, Revoluční č.p. 31, 356 04 Dolní Rychnov
10. Juraj Lopatka, Revoluční č.p. 31, Dolní Rychnov, Dolní Rychnov – doručeno veřejnou vyhláškou
11. Josef Meinl, Revoluční č.p. 245, 356 04 Dolní Rychnov

12. Zdeňka Meinlová, Revoluční č.p. 245, 356 04 Dolní Rychnov
13. Hana Kokošková, Revoluční č.p. 222, 356 04 Dolní Rychnov
14. Emil Horváth, Revoluční č.p. 504, 357 34 Nové Sedlo u Lokte
15. Lucie Horváthová, Revoluční č.p. 504, 357 34 Nové Sedlo u Lokte
16. Denisa Bečvářová, Náměstí č.p. 74, 356 04 Dolní Rychnov
17. Milan Štrba, Náměstí č.p. 75, 356 04 Dolní Rychnov
18. Dana Štrbová, Náměstí č.p. 75, 356 04 Dolní Rychnov
19. Ludvík Dlesk, Revoluční č.p. 3, 356 04 Dolní Rychnov
20. Kristýna Dlesková, Revoluční č.p. 3, 356 04 Dolní Rychnov
21. Miroslav Červenka, Revoluční č.p. 2, 356 04 Dolní Rychnov
22. Danuše Červenková, Revoluční č.p. 2, 356 04 Dolní Rychnov
23. Jaroslava Vojtová, Revoluční č.p. 144, 356 04 Dolní Rychnov
24. Jarmila Fuchsová, Příčná č.p. 339, 356 04 Dolní Rychnov
25. Valerie Čubarová, Příčná č.p. 339, Dolní Rychnov – doručeno veřejnou vyhláškou
26. Martin Vojta, Příčná č.p. 475, 356 04 Dolní Rychnov
27. Michaela Beranová, Palackého č.p. 373, 356 04 Dolní Rychnov
28. Tomáš Wojs, U kostela č.p. 161, Královské Poříčí, 356 01 Sokolov 1
29. Petr Bjalončík, Revoluční č.p. 16, 356 04 Dolní Rychnov
30. Anita Bjalončíková, Revoluční č.p. 16, 356 04 Dolní Rychnov
31. Ervín Singer, Gagarinova č.p. 1846, 356 01 Sokolov 1
32. Helena Singerová, Gagarinova č.p. 1846, 356 01 Sokolov 1
33. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
34. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy  
místo podnikání: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
35. CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
36. VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA, IDDS: kr3gv5j  
sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1001, 356 01 Sokolov 1
37. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
38. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
39. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif  
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
40. Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5  
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
41. MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk  
sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
42. ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2  
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
43. Pavel Kropáček, Revoluční č.p. 473, 356 04 Dolní Rychnov
44. VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IDDS: ran8j3n  
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1

Účastníci podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu § 144 odst.6 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

45. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:  
parc. č. 78, 81/2, 81/3, 81/7, 81/8, 82, 86/2, 97/1, 97/2, 111, 113/2, 118, 119/1, 120, 121, 122, 125, 128, 136, 159, 169, 174/2, 175/4, 230, 232, 234, 235, 250/1, 250/2, 251/3, 253/2, 255, 308, 309, 312, 315/2, 326, 327, 328/3, 352, 861/4, 861/11 v katastrálním území Dolní Rychnov
46. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:  
Dolní Rychnov č.p. 30, č.p. 127, č.p. 222, č.p. 75, č.p. 3, č.p. 144, č.p. 475, č.p. 475, č.p. 61, č.p. 245, č.p. 145, č.p. 278 a č.p. 27

dotčené správní úřady

47. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
48. MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování - památková péče, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
49. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1
50. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
51. Obecní úřad Dolní Rychnov, IDDS: v3tbpxr  
sídlo: Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov

ostatní

52. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu  
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
53. Obecní úřad Dolní Rychnov, podatelna, Revoluční č.p. 303, 356 04 Dolní Rychnov



